

## ÜZEMELTESSE BERENDEZÉSÉT BIZTONSÁGOSAN! ELŐZZE MEG AZ ÜZEMLEÁLLÁST!

## TAKARÍTSA MEG A SAVAZÁSI KÖLTSÉGET ÉS A CSŐKÍGYÓ CSERÉJÉT!

### TULAJDONSÁGOK

- alkalizálja a kazánvizet
- megköti a maradékkeménységet
- foszfát védőréteget épít fel
- megköti a kazánvíz maradék oxigéntartalmát
- megakadályozza az oxigénkorróziót
- gőzzel nem illékony, ezáltal élelmiszeripari üzemekben és légnedvesítési célokra is használható
- adagolási mennyiség: ca. 100g/m<sup>3</sup> frissvíz
- kiszerelés: 25 kg-os kannákban



VEGYSZER NÉLKÜL

### ADAGOLÁS

- Lágyított vízzel bármilyen arányban hígítható
  - Legtöbb esetben 100 g/m<sup>3</sup> frissvíz adagolás megfelelő.
- A megfelelő mennyiséget azonban csak mérésekkel lehet beállítani. A maradék oxigént szulfitméréssel, a maradék foszfátot foszfátméréssel, alkalitást a p számmal és pH érték méréssel lehet megállapítani.



VEGYSZERREL

### MÉRÉSEK

#### Táptartály: naponta

- maradék keménység <0,1
- pH 8,5-9,5
- p szám: 1-15

#### Első cseppleválasztó után: 3 havonta

- szulfit: min. 10 mg/l
- p szám: min. 1

#### Iszap: 3 havonta

- maradék keménység <0,1
- p szám: 1-10 mval
- foszfát: 5-30 mg
- szulfit: min. 20 mg/l

#### Lágyvíz (vízlágyító után): 8 óránként

- maradék keménység <0,1

**CERTUSS**  
Automata gőzfejlesztők

 **bepatek**  
ALAPÍTVÁ 1989

2030 Érd, Törökbálinti út 7-9.

Tel: +36 23 521-521

[www.bepatek.hu](http://www.bepatek.hu)